



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.272.5.2017

Busko-Zdrój, dnia 21.06.2017 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1:

W dziale 6 przedmiaru dla nowego budynku wymienione są 2 szt. dźwigów towarowo - osobowych z obsługą o nośności do 500 kg, natomiast na rzutach poszczególnych kondygnacji windy opisane są jako 8 - osobowe o udźwigu 630 kg. W związku z powyższym wnosimy o sprecyzowanie jakie urządzenia windowe mają zostać zamontowane w budynku szkoły oraz podanie ich szczegółowej specyfikacji celem prawidłowej wyceny.

Odpowiedź:

Należy przyjąć windę opisaną w projekcie budowlanym tj. 8 - osobowa o udźwigu 630 kg.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz