

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.272.5.2017

Busko-Zdrój dn. 26.06.2017 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 6

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1.)

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji dla projektowanego budynku szkoły.

Odpowiedź na Pytanie 1.)

W przedmiotowym budynku kształcenia zawodowego nie jest projektowana klimatyzacja.

Pytanie 2.)

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie części rysunkowej projektu kanalizacji deszczowej oraz części rysunkowej kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź na Pytanie 2.)

Zamawiający wyjaśnia, iż :

- projekt kanalizacji deszczowej znajduje się w załączniku nr 10 do SIWZ, część 1. Budowa budynku oświaty

/ 2. Architektura/ projekt budowlano-wykonawczy 14.7.2016/ 20. PB_opis_Przebudowa i budowa kan. deszczowej.pdf , 20a. rysunki.pdf , 20b. rysunki.pdf , 20c. rysunki.pdf ;

oraz

/ 4. Infrastruktura / Branża sanitarna / 1. OT_v kanalizacja deszczowa.pdf (opis techniczny);

- projekt kanalizacji sanitarnej (przebudowa i budowa przyłączy)

/ 2. Architektura/ projekt budowlano-wykonawczy 14.7.2016/ 19. PB_opis_Przebudowa ka. sanit i bud. przyłączy kan. sanit.pdf , 19a. rysunki.pdf , 19b. rysunki.pdf , 19c. rysunki.pdf , 19d. rysunki.pdf

oraz / 4. Infrastruktura / Branża sanitarna / 2. OT_v kanalizacja SANITARNA.pdf (opis techniczny)



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.272.5.2017

- projekt zagospodarowania terenu
- / 1. Zagospodarowanie / 2. R01_PZT.pdf
- / 2. Architektura/ projekt budowlano-wykonawczy 14.7.2016/ 21a. rysunek PZT1.pdf
- / 4. Infrastruktura / Branża drogowa / 1. projekt-pzt-droga.poż.pdf

Pytanie 3.)

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie rozwinięć, aksonometrii instalacji podciśnieniowego odwadniania dachu wraz z wyszczególnieniem materiałów do budowy instalacji.

Odpowiedź na Pytanie 3.)

Zamawiający nie posiada rozwinięcia instalacji odwadniania dachu.
Jednocześnie, Zamawiający informuje iż w załączniku nr 9 do SIWZ, część "4a. Wewnętrzne instalacje sanitarne nowy budynek " pozycja **363, 364, 365** należy zmienić obmiar na = **8 szt.**

Pytanie 4.)

Prosimy o wyszczególnienie w których pomieszczeniach nowego budynku kształcenia zawodowego ma być zamontowany sufit podwieszany systemowy, akustyczny -TYP B, celem prawidłowej wyceny.

Odpowiedź na Pytanie 4.)

Sufit podwieszany o wskaźniku pochłaniania dźwięku α_w 0,6 - 1,00, oraz o klasie pochłaniania dźwięku NRC 0,70 - 1,00 w całym obiekcie, zarówno w salach zajęciowych, korytarzach jak i sanitariatach.

POWIAT BUSKI
siedziba władz Powiatu
28-100 Busko-Zdrój
ul. Mickiewicza 15

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz

